

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДА НЯГАНИ
«НЯГАНСКАЯ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ПРИКАЗ**

«12» 05 2022

№ 368

«Об окончании отопительного сезона 2021-2022г.г.»

На основании постановления № 1350 от 11.05.2022 Администрации города Нягань «Об окончании отопительного периода 2021-2022 годов»

П р и к а з ы в а ю:

1. Закончить отопительный сезон 2021-2022 годов в 00:00 часов 13 мая 2022 года.
2. Начальнику РТС-2 Долотказину Д.Ф.
 - 2.1. Оставить в работе котельную «Восточная» для обеспечения горячей водой микрорайонов: Восточный, 2, 4, 5 микрорайон, домов 1 микрорайон д. 29а, 29б, 29в, 29г, и обеспечения паром БПК до 15.06.2022г.
 - 2.2. Остановить котельную «Энергокомплекс», «КОС 27000» для проведения ремонтных работ.
 - 2.3. Оставить в работе котельную «Финская» для обеспечения горячей водой ж.р. Финский до 06.07.2022г.
 - 2.4. Остановить отопление в микрорайоне Восточный с ТП-177, ТП-185, ТП-259, ТП-260, ДНС-Подсобное хозяйство, АТП «Авиационная».
 - 2.5. Отключить всех потребителей, подключенных непосредственно к магистральной теплотрассе.
3. Начальнику РТС-1 Клементьеву А.М.:
 - 3.1. Оставить в работе котельную «Южная» для обеспечения горячей водой микрорайонов: 1, 3, 10 до 15.06.2022г.
 - 3.2. Оставить в работе котельную «6-й микрорайон» для обеспечения горячей водой 6 микрорайона до 06.07.2022г., котельную «Модульная», ул. Ветеранов, д. 1, для обеспечения горячей водой детского сада «Теремок» до 06.07.2022г., на котельную «7-й микрорайон», для обеспечения горячей водой 7 микрорайона до 20.07.2022г.
 - 3.3. Оставить в работе котельную «ВОС» для технологических нужд станции очистки воды.
 - 3.4. Отключить котельные «4-й микрорайон», «ЛПХ», «Западная», «Промбаза», «УТТ-1», «УБР-2»; ДНС «Пушкина», ДНС «Железнодорожная» для проведения ремонтных работ.
 - 3.5. Отключить отопление с ТП-9, ТП-10, ТП-7, ТП-32, ТП-55, ИТБ-2, ИТП-29.
 - 3.6. Отключить всех потребителей, подключенных непосредственно к магистральной теплотрассе.

4. И.о. начальника участка по эксплуатации и ремонту газового оборудования котельных Курлаеву Д.В., совместно с газораспределительной компанией, отключить газопроводы с установкой заглушек на котельных «Промбаза», «УТТ-1», «УБР-2», «Геология-Нижняя», «Школа», «4-й микрорайон» с 13.05.2022г.

5. Назначить ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок по районам - начальника РТС-2 Долотказина Д.Ф., начальника РТС-1 Клементьева А.М.

5.1. Произвести гидравлические испытания магистральных и квартальных трубопроводов с оформлением актов.

5.2. Начальнику сектора безопасности Сопкину А.Н. обеспечить охрану объектов (котельные: «Школа», «Энергокомплекс», «Западная», «ЛПХ»).

6. Ответственным за объекты ИТР:

Обеспечить под личную ответственность сохранность оборудования, инструмента, документации котельных, тепловых пунктов.

7. Контроль за выполнением приказа возложить на главного инженера Серебренникова Л.А.

Директор



З.В. Сытников

Составил:

Начальник ПТО



Ю.А. Корнева


Визы:

Главный инженер



Л.А. Серебренников

Лист ознакомления к приказу № _____

№	ФИО	Подпись	Дата
1	Серебренников Л.А.		
2	Клементьев А.М.		
3	Долотказин Д.Ф.		
4	Паракшин А.А.		
5	Поздин М.М.		
6	Котляров И.И.		
7	Шуба М.С.		
8	Курапаткин А.А.		
9	Снытко А.С.		
10	Курлаев Д.В.		
11	Кадников О.Ю.		
12	Сопкин А.Н.		
13	Корнева Ю.А.	